

CONFORMITEITSATTEST voor Mazoutreservoirs

Firma: **n.v. SALMON Entec**
 Brugstraat 10
 3890 GINGELOM
 tel/fax : 011/832104 - 885516
 011/883773

KLANT: *Mievis Nancy*
 Straat: *Wolvenstraat* Nr.: *48*
 Postcode: *3890* Gemeente: *Gingelom*
 Tel: *0474/047381*

Erkeningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur : **SV 02017 / SV 02245**

Adres reservoir : *Tielom* Tekst Tekst Salmon Lennert Salmon Eddy

Nominale inhoud reservoir: *3200 l* Materiaal: *EWS* Buitenwand toegankelijk
 ontoegankelijk

Nummer van het reservoir:

1. Mazoutreservoirs – kleiner dan 5000 liter – voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: *2005* Datum uitvoering controle: *07/08/2015*

Controles: Periodieke controle

Bijzondere opmerkingen:

- visuele controle van de toebehoren
 - overvulbeveiligingssysteem
 - controle aanwezigheid water en slib
 - lekdedectiesysteem
 - certificaat vorige controle
 - meting potentiaalverschil
 - visuele controle buitenwand
- *Schrappen wat niet past

*Er dient een muurtje rond
 de tank worden te worden
 waar de inhoud van de
 tank in staat (veiligheids)*

Verdere exploitatie toegelaten (**ja/nee**) *
 Verdere exploitatie niet toegelaten (**Groen/Rood**) *

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1. (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: Datum uitvoering controle:

Controles: Algemeen onderzoek

Bijzondere opmerkingen:

- a) visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats
- b) kathodische bescherming
- c) lekdedectiesysteem
- d) overvulbeveiligingssysteem
- e) controle aanwezigheid water en/of slib
- f) certificaat vorige controle
- g) dichtheidsproef (30 hPa/min lu.) Verdere exploitatie toegelaten (**ja/nee**) *
- h) verontreiniging buiten het reservoir Verdere exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
- i) corrosiviteitsonderzoek Merkteken (**Groen - Oranje - Rood**) *

Beperkt onderzoek = punten a, b, c, d, e, f

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging

Naam & handtekening technicus : *Salmon Lennert* Naam & handtekening van de klant:

n.v. Salmon r. & e.
 brugstraat 10
 3890 Gingelom
 tel/fax: 011/832104-885516



De onder punt 2 uit te voeren controles:

- een dichtheidsproef is enkel van toepassing op rechtstreeks ingegraven enkelwandige metalen reservoirs
- een corrosie-onderzoek van de bodem is enkel nodig voor ingegraven metalen reservoirs van 10.000 liters en meer en reservoirs gelegen binnen een beschermingszone. Een verslag van het corrosie-onderzoek dient bijgevoegd te worden bij het conformiteitsattest. Dit attest wordt mede ondertekend door de corrosiedeskundige.
- een controle van de algemene staat geldt enkel voor bovengrondse reservoirs en omvat:
 - het opsporen van lekken
 - de staat van de platen, de verbindingen en de sluitingen
 - de toebehoren
 - de staat van de buitenbekleding, van de funderingen en/of steunblokken, van de inkuiping (inhoud, dichtheid, verontreiniging, peilputten)
 - de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping

Opmerking: voor zo ver mogelijk wordt een controle van de algemene staat ook aanbevolen voor ondergrondse reservoirs

De kenmerken:

GROEN : het reservoir mag verder in gebruik gehouden worden

ORANJE : het reservoir mag nog 6 maanden in gebruik gehouden worden maar intussen moeten de nodige herstellingen gebeuren

ROOD : het reservoir mag niet meer bijgevoerd worden en moet buiten gebruik gesteld worden



DW0030312

keuring mazouttank